

113 年度法務部矯正署高雄第二監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	升降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
1 棟 建築物 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	/	

備註: 已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物 名稱	建築物地址	依法應 申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1 號	每2年1次	承泰建築物公共安全 檢查股份有限公司	高雄市政府 工務局	113年	113年1月1日至 114年12月31日	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部 矯正署 高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	034-824001	每半年1次	佑昇豐企業有限公司	高雄市機械安全協會	1130915	每月1次	29	26	23	21	25	23	
2	法務部 矯正署 高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	034-824011	每年1次	佑昇豐企業有限公司	高雄市機械安全協會	1130915	每月1次	29	26	23	21	25	23	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗維護 業名稱	專任電氣技 術人員執照 號碼	依規定每 6 個月應辦理 之檢驗日期 (最近 1 次 實際辦理檢 驗日期)	檢驗 方式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯 正署高雄 第二監獄	高雄市燕 巢區正德 新村 1 號	11-66- 8819- 00-8	恆揚電機 技術顧問 府份有限 公司	166-0001096 王琮凱 166-000865 吳柏欣	112/12/30	停電 檢驗	合格	■已完成 完成日 期:112 年 12 月 30 日	113 年 7 月	每年 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。