

113年度法務部矯正署高雄第二監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
本監建築物辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無此設施	✓	✓	本監擋土牆約1,000公尺,其中約30公尺因風災傾倒	✓	✓	
備註:已完成✓、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及/													
承辦人核章:							單位主管核章:						

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構（主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	每2年1次	承泰建築物公共安全檢查股份有限公司	高雄市政府工務局	113年	112年12月12日至114年12月12日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								
承辦人核章:				單位主管核章:				

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	036B055254	每半年1次	佑昇豐企業公司/雄大電梯有限公司	台灣停車設備暨升降設備安全協會	114年3月15日	每月1次	15日	20日	27日	19日	23日	14日	佑昇豐保養合約至113年7月
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									22日	12日	12日	11日	8日	11日	
2	法務部矯正署高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	036B055255	每年1次	佑昇豐企業公司/雄大電梯有限公司	台灣停車設備暨升降設備安全協會	114年9月15日	每月1次	同上	同上	同上	同上	同上	同上	佑昇豐保養合約至113年7月
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。 承辦人核章: 單位主管核章:															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署高雄第二監獄	高雄市燕巢區正德新村1號	(75)高	B1F~2F	1年1次	113	逢源消防有限公司	消士證字第	符合	2024/5/8	114年	

檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人核章:

單位主管核章: